

ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТрансВудСервис»

(ОАО «ТВС»)  
ФИЛИАЛ

«Решотинский  
шпалопропиточный завод»

ул. Смолозаводская, 46  
п. Нижняя Пойма, 663840  
тел.: (8495)663-14-74, доб. 302  
факс (8391)259

e-mail: [boun.alexander@yandex.ru](mailto:boun.alexander@yandex.ru)

Директору  
ООО «ТехЭнергоХим-Групп»  
А.А. Гридчину

« 31 » 03 2014 г. № 812

### Благодарственное письмо

В конце 2013 года – в начале 2014 года компанией ООО «ТехЭнергоХим-Групп» для нашего предприятия было поставлено следующее оборудование:

- устройство нижнее сборно-распределительное (типа «копирующее днище «паук» с ФЭЛ) для фильтра ФИПаI-2,0-0,6Na – 3 комплекта.

Качество и комплектация поставленной продукции соответствует ТУ У 29.2-22161169-003:2006, что подтверждено предоставленными техническими паспортами и сертификатом соответствия. Устройства изготовлены из коррозионно-стойкой стали 12X18H10T. Ширина щели в колпачках составляет 0,2 мм, обеспечивая сохранение гарантийного целевого зазора в фильтрующих элементах.

Поставка осуществлена в сроки согласно условиям Договора.

Мы благодарны Вам за сотрудничество и взаимопонимание с Вашей стороны. Очень довольны компетентным и профессиональным персоналом Вашей фирмы. Отмечаем, что компания ООО «ТехЭнергоХим-Групп» зарекомендовала себя как надежный поставщик и наше предприятие намерено продолжать сотрудничество в вопросах водоподготовки и водоочистки.

С уважением,

Директор Решотинского ШПЗ



А.И. Боюн

Исп. Куянова Л.Д., агент по снабжению

Тел. 495-663-14-74+352